

永福县水利局文件

永水利函〔2025〕9号

办理结果分类：B

对永福县十七届人民代表大会第六次会议 农林水类第12号建议的答复

李秀 等代表：

你们提出的《关于加快解决罗锦镇用水困难问题的建议》收悉，经研究办理，现答复如下：

首先，非常感谢你对罗锦镇农村饮水安全事业的关注与支持。针对您提出的问题，一是扩大罗锦镇自来水厂的生产能力，采用现代化、自动化的水处理技术和设备，提高处理效率和能源利用效率。县水利局于2014年向上筹措资金，建设完成罗锦片农村饮水安全工程，设计供水人口达2.53万人次，项目建成后近几年来，罗锦片农村饮水安全工程由于地下水源不足等问题，导致时常出现供水不足等情况。

为解决这一问题，我局积极向上争取项目，目前正在编制永福县板峡水库引调提水工程的可行性研究报告，计划从板峡水库引水，供往堡里镇、罗锦镇，及沿途村屯，解决罗锦镇用水困难问题。同时广西桂林市长塘水库正在实施，并且从长塘水库引水至罗锦水厂补水的项目，已列入水库建设规划，我们将积极跟进项目实施情况，争取该项目早日落实到位。

二是对罗锦镇集镇及罗锦社区、下村、尚水、岭桥、高崇、崇山、上笑、米田七个村屯现有输水管网进行升级改造，提高输水效率和稳定；同时，根据新的供水规模，铺设新的输水管网，覆盖所有需求区域。并利用大数据、云计算等技术整合水资源管理信息，实现供水系统的智能化运行和维护，提高管理效率和决策科学性。县水利局落实排查整改机制，每月组织专业技术人员排查农村供水工程问题，并积极向上级争取资金解决问题，保障工程正常运行。截至目前，中央、自治区已下达农村饮水工程维修养护资金，若管水员发现分散供水村屯存在问题也可向村委反映，当地村委、政府核查无误后，及时以村委名义书面报告至县水利局，经县水利局农水站核实后统筹安排进行维护解决。

三是对永升村、金福村、江月村、大西村等偏远山区村屯进行分散供水，给予项目资金支持，提高小型人饮工程修建力度，

以及开展农村饮水管网延伸改造，加快解决山区村由于地势高供水量小、水压低、群众居住分散等造成的季节性缺水问题。我局利用乡村振兴衔接资金安排建设农村供水工程，据了解，今年我县安排乡村振兴资金共实施农村供水工程11处，其中罗锦镇3处。

请继续对我们的工作予以关心并提出宝贵意见！



主管领导签字：周静雯

承办人及电话：韦静雯 0773-8517081

抄送：县人民政府办公室 县人大常委会代表工委

永福县水利局办公室

2025年6月18日印发